

**TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDO CI WODY**

	mval/l	mmol/l	mg CaCO <sub>3</sub> /l	Stopnie niemieckie °dH	Stopnie angielskie °e	Stopnie francuskie °f	<p><b>Przykład:</b> dla twardo ci wody 300 mgCaCO<sub>3</sub>/l po przeliczeniu otrzymujemy: <b>6 mval/l</b> <b>3 mmol/l</b> <b>16,8 °dH</b> <b>21 °e</b> <b>30 °f</b></p>
mval/l	1	0,5	50	2,8	3,5	5	
mmol/l	2	1	100	5,6	7	10	
mg CaCO <sub>3</sub> /l	0,02	0,01	1	0,056	0,07	0,1	
Stopnie niemieckie °dH	0,36	0,18	17,86	1	1,25	1,79	
Stopnie angielskie °e	0,29	0,14	14,29	0,8	1	1,43	
Stopnie francuskie °f	0,2	0,1	10	0,56	0,7	1	