



Warszawa,

2021-06-18

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZT.70.104.2021/5

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

Warszawa, dn. 04.07.2021.

DIREKTOR

Anna Łukaszevska-Trzeciakowska

- Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
- Prezydent Miasta Radomia
- Wójt Gminy Wolanów
- Wójt Gminy Jastrzębia
- Wójt Gminy Zakrzew
- Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko
- Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
- Wójt Gminy Jedlińsk
- Wójt Gminy Kowala

DECYZJA

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, z dnia 08 marca 2021 r. (data wpływu: 09 marca 2021 r.)

zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 09 marca 2021 r., do organu regulacyjnego wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat.

Organ regulacyjny pismem z dnia 15 marca 2021 r., znak: WA.RZT.70.104.2021/1, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania. Strona w dniu 26 marca 2021 r. (pismo z dnia 25 marca 2021 r.) przedłożyła wszystkie wymagane dokumenty określone w przedmiotowym wezwaniu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 08 kwietnia 2021 r. znak: WA.RZT.70.104.2021/2, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat, a następnie pismem w tej samej dacie, znak: WA.RZT.70.104.2021/3 wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia informacji i dokumentów w ramach procedowanego wniosku.

W dniu 27 kwietnia 2021 r., Wnioskodawca pismem z dnia 25 kwietnia 2021 r. dostarczył uzupełniony wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat.

Po zweryfikowaniu projektu taryfy, uzasadnienia oraz przedłożonej kalkulacji cen i stawek opłat, zawiadomieniem z dnia 18 maja 2021 r., znak: WA.RZT.70.104.2021/4, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Wnioskodawca pismem z dnia 26 maja 2021 r. przekazany do Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 07 czerwca 2021 r. wniósł o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat, do dnia 9 czerwca 2021 roku. Po czym w dniu 11 czerwca 2021 r., pismem z dnia 08 czerwca 2021 r. oraz w dniu 17 czerwca 2021 r., pismem z dnia 17 czerwca 2021 r. strona przestała skorygowany wniosek taryfowy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 24c ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, dokonał analizy prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk, Kowala na okres 3 lat i zweryfikował ponoszone koszty oraz podstawy ustalenia niezbędnych przychodów w okresie nowej taryfy. Oceniał prawidłowość zdefiniowanych grup taryfowych w oparciu o zapisy art. 2 pkt 13 niniejszej ustawy, ustalonych cen na nowy okres taryfy. Mając na uwadze zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ceny za świadczone usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinny być skalkulowane w sposób zapewniający, między innymi, nie tylko ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, ale również uzyskanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych przychodów z danej działalności, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów, ponoszonych za świadczenie usług.

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę stanowisko stron postępowania, organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy, uzasadnienia wraz z tabelami od A do I, spełnia wymogi ustawowe, a przedstawiona we wniosku kalkulacja, zdaniem organu regulacyjnego uzasadnia planowane ceny i stawki opłat za wodę oraz za ścieki.


W związku z powyższym organ regulacyjny postanowił jak na wstępie.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzwzoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł uiszcza się na rachunek bankowy RZGW w Warszawie **07 1130 1017 0020 1510 6720 0024**, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Anna Lukaszewska-Trojanowska

KIEROWNIK

Małgorzata Garwolińska
2021-06-18

RADCA PRAWNY

[Illegible Name]
[Illegible Title]

Otrzymują:

1. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom;
2. Prezydent Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
3. Wójt Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów;
4. Wójt Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia;
5. Wójt Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew;
6. Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko;
7. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew;
8. Wójt Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk;
9. Wójt Gminy Kowala, Kowala 105A, 26-624 Kowala;
10. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – a/a.

Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Taryfa została sporządzona zgodnie z:

- przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą,
- przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) – zwana dalej „Ustawa Prawo Wodne”,
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 472), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie taryf.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług korzystających z wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz korzystających z usług odbioru ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o. (dalej zwanej również „Przedsiębiorstwem” lub „Spółką”) z wyłączeniem:

- hurtowych odbiorców wody i hurtowych dostawców ścieków,
- wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i odprowadzania ich do odbiornika wydzieloną kanalizacją deszczową,
- usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radom oraz części Gmin: Wolanów, Jastrzębia, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Jedlińsk i Kowala na podstawie zezwoleń udzielonych decyzjami dla:

- Gminy Miasta Radomia, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Radom z dnia 12 sierpnia 2002 roku, zmienionego Decyzją Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 czerwca 2008 roku w części dotyczącej przedmiotu działania, poprzez rozszerzenie zakresu działalności Spółki w obszarze zbiorowego odprowadzania ścieków o zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
- Gminy Jedlińsk, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 30 kwietnia 2003 r.,
- Gminy Jedlnia-Letnisko, na podstawie zezwoleń wydanych Decyzją Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 sierpnia 2003 roku i z dnia 16 listopada 2012 roku,
- Gminy Zakrzew, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Zakrzew z dnia 28 kwietnia 2003 roku,
- Gminy Wolanów, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Wolanów z dnia 30 kwietnia 2003 roku,

PRZEDS. ZARZĄDU

- Miasta i Gminy Skaryszew, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2003 roku,
- Gminy Kowala, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Kowala z dnia 29 kwietnia 2003 roku,
- Gminy Jastrzębia, na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 30 kwietnia 2003 roku.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych;
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

2. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców, przedsiębiorstwo określiło strukturę i rodzaj taryfy:

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zastosowano strukturę taryfy wieloczęlonową, zawierającą:

- cenę za 1 m³ dostarczanej wody;
- stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy;

Przyjęto rodzaj taryfy niejednolity zawierający jednakowe dla poszczególnych grup odbiorców usług ceny za dostarczoną wodę oraz różne dla poszczególnych grup odbiorców usług stawki opłat.

Dla zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano strukturę taryfy wieloczęlonową zawierającą:

- cenę za 1 m³ odprowadzanych ścieków
- stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy;

Przyjęto rodzaj taryfy niejednolity zawierający jednakowe dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług ceny za odprowadzane ścieki oraz różne dla poszczególnych grup odbiorców usług stawki opłat.

Aktualna struktura taryfowa w zakresie zaopatrzenia w wodę uwzględnia następujące przesłanki: charakterystyka zużycia wody (Spółka pobiera z ujęcia wodę z przeznaczeniem na jeden cel, tj. zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z przesyłanymi przez RZGW informacjami o należnych opłatach za usługi wodne), warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Spółka wyszczególniła w strukturze grup taryfowych odbiorców posiadających wodomierze główne, wodomierze

91

2003-04-30 13:50:11

lokalowe, wodomierze dodatkowe), sposób rozliczeń (w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, lokalowych, dodatkowych, przeciętne normy zużycia wody) oraz okresy rozliczeniowe (miesięczne i kwartalne),

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Taryfowa grupa odbiorców	Opis grup taryfowych
Odbiorcy rozliczani w okresie miesięcznym:	
Grupa-WM1	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością oraz Gmina rozliczana za wodę pobieraną na cele, o których mowa w art. 22 ustawy tj. na cele przeciwpożarowe, woda pobierana z publicznych studni i źródeł ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. Odbiorcy rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Grupa-WM2	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Grupa-WM3	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Grupa-WM4	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.

PREZES ZARZĄDU

Grupa-WM5	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza - osoby korzystające z lokalu rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Odbiorcy rozliczani w okresie kwartalnym:	
Grupa- WK1	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje i organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego.
Grupa-WK2	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani są na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Grupa-WK3	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa-WK4	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Grupa-WK5	Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową, usługową) pobierający wodę do celów związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza - osoby korzystające z lokalu rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Taryfowa grupa	Opis grup taryfowych
Odbiorcy rozliczani w okresie miesięcznym:	
Grupa-SM1	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową) Odbiorcy rozliczani wg wskazań urządzenia pomiarowego.
Grupa-SM2	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową) Odbiorcy rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.

Grupa-SM3	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Grupa-SM4	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Grupa-SM5	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego - osoby korzystające z lokalu rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Odbiorcy rozliczani w okresie kwartalnym:	
Grupa-SK1	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani wg urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków.
Grupa-SK2	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Grupa-SK3	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Grupa-SK4	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Grupa-SK5	Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe: gospodarstwa domowe, odbiorcy nie będący gospodarstwami domowymi m.in. instytucje, organizacje użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, straż pożarna, policja, urzędy) i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (handlową, transportową, usługową). Odbiorcy rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego - osoby korzystające z lokalu rozliczani wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym, korzystający równocześnie z usługi odprowadzania ścieków.
Odbiorcy rozliczani w okresie miesięcznym:	
Grupa-SM1P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg urządzenia pomiarowego;
Grupa-SM2P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Grupa-SM3P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Grupa-SM4P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Odbiorcy rozliczani w okresie kwartalnym:	
Grupa-SK1P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg urządzenia pomiarowego.
Grupa-SK2P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.
Grupa-SK3P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Grupa-SK4P	Odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia, korzystający równocześnie z usługi dostarczania wody.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

9/

10/

4. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

- cena - wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
- stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości pobranej wody, płacona za okres rozliczeniowy.

W rozliczeniach za odebrane ścieki:

- cena - wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
- stawka opłaty abonamentowej - wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości odebranych ścieków, płacona za okres rozliczeniowy,
- stawka opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Elementy składowe przyjętej stawki opłaty abonamentowej:

WODA:

Grupa-WM1 - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WM2 - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WM3- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WM4- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WM5- jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WK1 - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WK2 - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WK3 – utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody,

Grupa-WK4 – utrzymanie w gotowości do świadczenia usług wodociągowych, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody.

Grupa-WK5 - jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody.

91

4

ŚCIEKI:

Grupa-SM1 i SM1P- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, jednostka usługi odczytu urządzenia pomiarowego, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SM2 i SM2P - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SM3 i SM3P – utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SM4i SM4P - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SM5 - jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,

Grupa-SK1i SK1P - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, jednostka usługi urządzenia pomiarowego, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SK2i SK2P - utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, jednostka usługi odczytu wodomierza , rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SK3 i SK3P – utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,
Grupa-SK4 i SK4P- utrzymanie w gotowości do świadczenia usług kanalizacyjnych, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków.
Grupa-SK5- jednostka usługi odczytu wodomierza, rozliczenie należności za ilość odprowadzanych ścieków,

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat		
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1	Grupa-WM1	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /m-c)	3,60	3,60	3,60
2	Grupa-WM2	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /m-c)	2,51	2,51	2,51
3	Grupa-WM3	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /m-c)	2,52	2,52	2,52
4	Grupa -WM4	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /m-c)	1,97	1,97	1,97
5	Grupa -WM5	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06

		- stawka opłaty abonamentowej (zł /m-c)	1,09	1,09	1,09
8	Grupa -WK1	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /kwartał)	6,44	6,44	6,44
9	Grupa -WK2	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /kwartał)	5,35	5,35	5,35
10	Grupa -WK3	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /kwartał)	5,36	5,36	5,36
11	Grupa -WK4	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /kwartał)	4,81	4,81	4,81
12	Grupa -WK5	- cena wody (zł/m ³)	4,06	4,06	4,06
		- stawka opłaty abonamentowej (zł /kwartał)	1,09	1,09	1,09

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
			W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy
1	Grupa-SM1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	3,60	3,60	3,60
2	Grupa-SM2	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	2,51	2,51	2,51
3	Grupa-SM3	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	2,52	2,52	2,52
4	Grupa-SM4	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,97	1,97	1,97
5	Grupa-SM5	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,09	1,09	1,09
6	Grupa-SK1	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	6,44	6,44	6,44
7	Grupa-SK2	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	5,35	5,35	5,35
8	Grupa-SK3	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	5,36	5,36	5,36
9	Grupa-SK4	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	4,81	4,81	4,81
10	Grupa-SK5	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	1,09	1,09	1,09
11	Grupa-SM1P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	3,60	3,60	3,60
12	Grupa-SM2P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	2,51	2,51	2,51
13	Grupa-SM3P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	2,52	2,52	2,52
14	Grupa-SM4P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,97	1,97	1,97

15	Grupa-SK1P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	6,44	6,44	6,44
16	Grupa-SK2P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	5,35	5,35	5,35
17	Grupa-SK3P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	5,36	5,36	5,36
18	Grupa-SK4P	cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m ³)	6,46	6,46	6,46
		stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał)	4,81	4,81	4,81

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.2018 poz. 472)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j.- Dz.U. 2016, poz. 1757)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. 2017 poz. 2501)

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadza się dla każdego z 3 kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy następujące stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

Tabela. 1. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dotyczących stanu ścieków

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Wartości dopuszczalne	Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie (netto)	
1.	Temperatura	≤ 35°C	S _{pH}	1,00 zł/m ³ za 1°C
2.	Odczyn	6,5 ≤ pH ≤ 9,5 8,0 ≤ pH ≤ 10,0	S _i	2,00 zł/m ³ za 1 pH

Tabela.2. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dotyczących składu ścieków

Lp.	Wskaźnik Zanieczyszczenia	C _d - Wartości dopuszczalne mg/l	S _j - Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie (netto) zł/kg
GRUPA I			
1.	ChZT	1000	1,85
2.	BZT ₅	700	2,64
3.	Zawiesina ogólna	330	5,6
4.	Azot amonowy	200	9,25
5.	Azot azotynowy	10	185,00
6.	Fosfor ogólny	10	185,00
7.	Chlorki	1000	1,85
8.	Siarczany	500	3,70
GRUPA II			
9	Węglowodory ropopochodne	15	123,33
10	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100	18,50
11	Substancje powierzchniowo czynne anionowe	15	123,33
12	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	20	92,5
13	Fenole lotne (indeks fenolowy)	15	123,33
14	Cynk	5	691,02
15	Chrom ogólny	1	691,02
16	Chrom ⁺⁶	0,2	863,43
17	Kadm	0,4	1151,66
18	Miedź	1	863,43
19	Ołów	1	863,43
20	Nikiel	1	863,43
21	Rtęć	0,06	1151,66
22	Siarczki	1	863,43
23	Fluorki	20	263,25
24	Antymon	0,5	863,43
25	Arsen	0,5	863,43
26	Bar	5	691,02
27	Beryl	1	691,02

28	Bor	10	691,02
29	Cyna	2	691,02
30	Kobalt	1	691,02
31	Molibden	1	691,02
32	Selen	1	691,02
33	Srebro	0,5	863,43
34	Tal	1	691,02
35	Tytan	2	691,02
36	Wanad	2	691,02
37	Chlor wolny	1	863,43
38	Chlor całkowity	4	863,43
39	Cyjanki związane	5	691,02
40	Cyjanki wolne	0,5	863,43
41	Rodanki	30	460,65
42	Insektycydy fosforoorganiczne	0,1	1151,66
43	Lotne związki chloroorganiczne (VOX)	1,5	863,43
44	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	1	863,43
45	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen)	1	863,43
46	Heksachlorocykloheksan (HCH)	0	1255,95
47	Tetrachlorometan (CCl ₄)	3,0	1151,66
48	Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole	2,0	1151,66
49	Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna	0	1255,95
50	Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)	0	1255,95
51	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)	0	1255,95
52	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)	0	1255,95
53	Heksachlorobenzen (HCB)	2,0	1151,66
54	Heksachlorobutadien (HCBd)	3,0	1151,66
56	Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)	2,0	1151,66
57	1,2- dichloroetan (EDC)	0,2	1151,66
58	Trichloroetylen (TRI)	0,2	1151,66
59	Tetrachloroetylen (PER)	1,0	1151,66

60	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)	0,1	1151,66
----	---	-----	---------

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dotyczących stanu ścieków

- 1) Podstawę do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. stanowią wyniki analiz fizykochemicznych próbki ścieków uśrednionej z próbek pobranych minimum trzykrotnie w odstępach co najmniej 30 minut przez przedstawiciela Wodociągów Miejskich w Radomiu, ręcznie lub za pomocą urządzenia do automatycznego poboru próbek ścieków, w czasie kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t. j. Dz. U. 2016 poz.1757). Badania/analizy fizykochemiczne pobranych do kontroli próbek ścieków są wykonywane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom - Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Ścieków posiadająca Akredytację PCA Nr AB 990.
- 2) W przypadku odczynu pH i temperatury zbadane wartości odnoszą się do próbek jednorazowych.
- 3) Jeżeli odprowadzanie ścieków trwa krócej niż 1 godzinę pobiera się tylko jedną próbkę.
- 4) Przedstawiciel Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. ma prawo wstępu na teren zakładu Usługobiorcy (Dostawcy ścieków) w dowolnym czasie w celu pobrania próbek ścieków.
- 5) W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych warunków jakości ścieków, Usługobiorca pokrywa koszty badań i kontroli, na podstawie przedłożonej faktury, jak również jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przekroczenia.
- 6) Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest naliczana od dnia kontroli, w wyniku której stwierdzono przekroczenie do dnia poprzedzającego ustanie przekroczeń.
- 7) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 - a) dzień ponownej kontroli przeprowadzonej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub
 - b) dzień wpływu do siedziby Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. pismem wniosku Usługobiorcy (Dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli na zlecenie (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona na ten wniosek potwierdzi ustanie przekroczeń.
- 8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona z inicjatywy Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. lub rekontrola przeprowadzona przez Wodociągi Miejskie w Radomiu

Sp. z o.o. na wniosek i zlecenie Usługobiorcy w trakcie bieżącej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczanie opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków będzie kontynuowane z uwzględnieniem wartości przekroczenia dopuszczalnego stanu lub składu ścieków stwierdzonego w czasie tej ponownej kontroli lub rekontroli i zgodnie ze wskazanym w dalszej części wniosku sposobem naliczania tych opłat.

- 9) Zakres badań rekontrolnych wykonanych na zlecenie Usługobiorcy musi być zgodny z zakresem badań wykonanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. podczas przeprowadzonej kontroli. Koszty zleconych badań i kontroli obciążają Usługobiorcę.

Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1) Przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków (Tabela 1)

- a) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się wg wzoru:

$$O_{pH} = Q_{\text{śrd}} * S_{pH} * W_{pH} * D$$

Objaśnienia symboli:

O_{pH} – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu pH [zł]

$Q_{\text{śrd}}$ – średniodobowa ilość ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym, w którym przeprowadzono kontrolę i stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń [m^3/d]

S_{pH} – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie odczynu o 1 pH [zł/ m^3 pH]

W_{pH} – wartość przekroczenia odczynu ścieków [pH]

D – liczba dni w okresie obliczeniowym [d]

Okres obliczeniowy to okres od dnia kontroli stwierdzającej przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń do dnia ustania przekroczenia lub do dnia kontroli, która wykaże kolejne przekroczenie

- b) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się wg wzoru:

$$O_t = Q_{\text{śrd}} * S_t * W_t * D$$

Objaśnienia symboli:

O_t – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury [zł]

$Q_{\text{śrd}}$ – średniodobowa ilość ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym, w którym przeprowadzono kontrolę i stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń [m^3/d]

S_t – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie temperatury o 1 °C [zł/ m^3 °C]

W_t – wartość przekroczenia odczynu ścieków [°C]

D – liczba dni w okresie obliczeniowym [d]

Okres obliczeniowy to okres od dnia kontroli stwierdzającej przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń do dnia ustania przekroczenia lub do dnia kontroli, która wykaże kolejne przekroczenie

16

2) Przekroczenie dopuszczalnego składu ścieków (Tabela 2)

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się wg wzoru:

$$O_w = (C_{rz} - C_d) * 0,001 * Q_{\text{śrd}} * S_j * D$$

Objaśnienia symboli:

O_w – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń [zł]

C_{rz} – rzeczywista wartość stężenia na podstawie wyników analizy ścieków [g/m³], [mg/l]

C_d – dopuszczalna wartość stężenia [g/m³], [mg/l]

$Q_{\text{śrd}}$ – średniodobowa ilość ścieków odprowadzonych w okresie rozliczeniowym, w którym przeprowadzono kontrolę i stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń [m³/d]

S_j – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku wskaźnika zanieczyszczeń [zł/kg]

D – liczba dni w okresie obliczeniowym [d]

Okres obliczeniowy to okres od dnia kontroli stwierdzającej przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń do dnia ustania przekroczenia lub do dnia kontroli, która wykaże kolejne przekroczenie

- 3) W razie przekroczenia jednocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń z Grupy I opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach będzie naliczana tylko dla wskaźnika, którego przekroczenie skutkuje najwyższą opłatą.
- 4) W razie przekroczenia jednocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń z GRUPY II opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach będzie naliczana jako suma opłat dla wszystkich przekroczonych wskaźników z tej grupy.
- 5) W razie przekroczenia jednocześnie wskaźników z GRUPY I i GRUPY II opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach obliczone wg pkt 3 i pkt 4 sumuje się.
- 6) Do opłaty obliczonej wg pkt 5 zawsze dolicza się opłatę za przekroczenie odczynu i temperatury obliczoną wg pkt 1a i pkt 1b.
- 7) Do opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wyliczonej wg powyższych zasad dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).
- 8) Opłata za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ma charakter ciągły i naliczana jest w okresach miesięcznych lub kwartalnych do momentu ustania przekroczeń.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Odbiorcy korzystający z usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- 1) Należności za dostawę wody ustala się jako iloczyn taryfowych cen za dostawę wody oraz odpowiadającej im ilości dostarczonej wody.

91

17

- 2) Ilość wody dostarczonej do odbiorcy usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- 3) Należności wynikające z opłaty abonamentowej za dostawę wody ustala się w zależności od sposobu rozliczenia odbiorcy za okres rozliczeniowy.
- 4) Należności wynikające z miesięcznej/kwartalnej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę niezależnie od ilości dostarczonej wody lub też jego całkowitego braku.

Odbiorcy korzystający z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków:

- 1) Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen za odprowadzanie ścieków oraz odpowiadającej im ilości odprowadzonych ścieków.
- 2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. W razie braku urządzenia pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej wg wskazań wodomierza głównego. W razie braku urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

- 3) Należności wynikające z opłaty abonamentowej ustala się w zależności od sposobu rozliczenia odbiorcy za odprowadzanie ścieków za okres rozliczeniowy.
- 4) Należności wynikające z miesięcznej/kwartalnej opłaty abonamentowej regulowane są przez odbiorcę niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków lub też jego całkowitego braku.

Na podstawie niniejszej taryfy będzie rozliczana także Gmina zgodnie z obowiązującą ceną dla taryfowej Grupy-WM1 za ilość wody pobranej, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości wody i rozliczeń. Rozliczenia odbywają się na podstawie wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych przy punktach czerpalnych co miesiąc.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za świadczone usługi w terminie określonym na fakturze, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

7/1

18

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne.

Wszyscy odbiorcy usług - w celu ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem lub spadkiem cen - ponoszą jednakową cenę za dostarczoną wodę oraz jednakową cenę za odprowadzanie ścieków, ponieważ Spółka ponosi jednolitą opłatę za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i oświadczeniami składanymi do Zarządu Zlewni w zakresie celów poboru wody i nie ma podstaw do różnicowania cen w oparciu o opłaty za usługi wodne.

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy przedsiębiorstwo zapewnia Odbiorcom usług zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obsługa poboru wody z zastępczego punktu jest prowadzona przez pracowników przedsiębiorstwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.

W związku z tym, że woda wykorzystywana jest głównie na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe prowadzony jest systematyczny monitoring jakościowy ujmowanej wody.

Cztery razy w roku wykonywane są badania jakości wody surowej dla pracujących studni głębinowych ujęć „Sławno-Garno” oraz „Potkanów-Łączniki” oraz raz w roku wykonywane są badania jakości wody surowej dla studni głębinowych pozostałych ujęć wody. Cztery razy w roku wykonywane są badania jakości wody surowej zbiorczej.

Wyniki badań fizyko-chemicznych wody surowej wykazują, że woda charakteryzuje się zwiększoną zawartością związków żelaza i manganu oraz podwyższoną mętnością. W celu redukcji tych zanieczyszczeń woda surowa poddawana jest następującym procesom uzdatniania: napowietrzaniu, filtracji oraz dezynfekcji.



Po uzdatnieniu woda odpowiada warunkom określonym w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody uzdatnionej jest zgodna z ilością określoną w załączniku Nr 3 do w/w Rozporządzenia.

W celu kontroli spełnienia wymagań prowadzone są pomiary zawartości substancji wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym. Stan i skład ścieków odprowadzanych z oczyszczalni spełnia warunki określone w w/w pozwoleniu wodnoprawnym.

Spółka prowadzi produkcję i dostawę wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Spółki, zapewniając należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Jakość wody w IV kwartale 2020 r.:

Parametr jakości wody	jednostka	Stacja Uzdatniania Wody							Najwyższa wartość dopuszczalna
		„Malczew”	„Sławno”	„25-Czerwiec”	„Obozisko”	„Potkanów”	„Lesiów”	„Białostocka”	Najwyższa wartość dopuszczalna*
Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne									
Barwa	—	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	2)
Zapach	—	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	2)
Smak	—	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	2)
Chlor wolny	mg/l	0,25	0,20	0,18	0,17	0,22	0,22	0,23	0,3 ³⁾
Mętność	NTU	0,41	<0,20 ¹⁾	0,27	0,55	<0,20 ¹⁾	<0,20 ¹⁾	0,50	1
Odczyn	pH	7,5	7,2	7,1	7,1	7,3	7,3	7,2	6,5 – 9,5
Jon amonowy	mg/l	<0,10 ¹⁾	<0,10 ¹⁾	<0,10 ¹⁾	0,31	<0,10 ¹⁾	<0,10 ¹⁾	<0,10 ¹⁾	0,50
Żelazo	µg/l	43	<10 ¹⁾	<10 ¹⁾	<10 ¹⁾	<10 ¹⁾	<10 ¹⁾	<10 ¹⁾	200
Twardość ogólna	mg/1CaCO ₃	226	340	326	379	319	258	297	60 – 500
Przewodność elektrolityczna	µS/cm	391	498	600	656	542	474	500	2500

20

właściwa w 25°C									
Parametry mikrobiologiczne									
Bakterie grupy Coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

1) poniżej zakresu roboczego

2) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

3) w punkcie czerpalnym u konsumenta

Woda surowa ze studni poddawana jest następującym procesom uzdatniania: napowietrzaniu, filtracji (odżelazianie i odmanganianie) oraz dezynfekcji. W celu redukcji związków żelaza i manganu napowietrzona woda poddawana jest procesowi filtracji. Proces filtracji odbywa się w filtrach ciśnieniowych zamkniętych, tylko w jednym przypadku -SUW „Malczew” są to filtry otwarte. Na SUW „Malczew”, „25-go Czerwca”, „Sławno”, „Obozisko” prowadzony jest w sposób ciągły, w zależności od wielkości przepływu, proces dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru, natomiast na pozostałych SUW woda chlorowana jest podchlorynem sodu. W przypadku 7 obecnie pracujących SUW woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej i poprzez pompowanie włączana do sieci miejskiej. Jakość wody surowej oraz uzdatnionej na stacjach uzdatniania w ramach:

- kontroli wewnętrznej była kontrolowana przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich w Radomiu,
- monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego jakość wody uzdatnionej była kontrolowana przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich w Radomiu oraz laboratorium firmy J.S. Hamilton Poland S.A.

Badania wody wykonane w 2020 r. przez Laboratorium Badawcze Wodociągów Miejskich:

WODA SUROWA

Jakość wody surowej zbiorczej była kontrolowana 4 razy w roku dla SUW: Malczew, 25-Czerwca, Obozisko, Potkanów, Sławno, Lesiów oraz Białostocka co daje wykonanie 27 badań (w sumie 567 oznaczeń). Laboratorium wykonało również 79 badań wody surowej pobranej z pracujących studni głębinowych (w sumie 1659-oznaczeń).

WODA UZDATNIONA:

- kontrola wewnętrzna:

Jakość wody uzdatnionej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej na SUW: Malczew, 25-Czerwca, Obozisko, Potkanów, Sławno, Lesiów i Białostocka była kontrolowana pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Dla SUW: Malczew, 25-Czerwca, Obozisko, Sławno i Potkanów badania były wykonywane raz w tygodniu, natomiast dla SUW Lesiów i Białostocka raz w miesiącu. W sumie Laboratorium wykonało 326 badań fizykochemicznych (tj. 2368 oznaczeń) oraz 326 badań bakteriologicznych (tj. 1304 oznaczenia);

- monitoring kontrolny i przeglądowy:

Na terenie zasięgu wodociągu miejskiego odbywały się kontrole jakości wody w wyznaczonych punktach monitorowania zaakceptowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wodociągi Miejskie w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z „Harmonogramem poboru próbek wody”, z uwzględnieniem zasad określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);

- monitoring kontrolny:

W ramach monitoringu kontrolnego Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 100 badań wody pobranej w punktach monitorowania (w sumie 700 oznaczeń);

- monitoring przeglądowy:

W ramach monitoringu przeglądowego Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 7 badań wody uzdatnionej pobranej w punktach monitorowania.

W każdej z pobranych próbek Laboratorium wykonało 13 oznaczeń co daje wykonanie w sumie 91 oznaczeń.

Laboratorium Wodociągów Miejskich – Dział Sekcja Wody w trakcie 2020 roku wykonało 892 analizy wody na potrzeby wewnętrzne Spółki oraz 454 analiz na podstawie zleceń zewnętrznych.

W celu realizacji stałej kontroli jakości wody podawanej do sieci pracownicy ujęć wyposażeni są w testy VISOCOLOR, za pomocą których dokonują pomiarów kontrolnych zawartości chloru, żelaza oraz manganu w produkowanej wodzie. Ponadto na ujęciach wody Malczew, 25-Czerwca, Sławno i Obozisko zawartość chloru wolnego w wodzie jest mierzona również automatycznie.

Laboratorium Badawcze Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. spełnia najwyższe wymagania stawiane przez międzynarodową normę PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 + Ap 1: 2007. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 990.



PRZEDSIĘZNIENIE

22

Oczyszczanie ścieków odbywa się na oczyszczalni ścieków w Radomiu przy ul. Energetyków o projektowanej przepustowości 40 320 m³/d. Na Oczyszczalni Ścieków prowadzony jest monitoring poszczególnych etapów procesów technologicznych oczyszczania ścieków oraz prowadzona jest systematycznie kontrola jakości ścieków z wylotu do rzeki.

Kontrola parametrów ścieków odbywa się z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami tj. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) oraz Pozwolenia wodnoprawne z dnia 24 września 2012r.

Analizowane parametry, częstotliwość pomiaru, podmiot wykonujący badania:

- a) pomiary zawartości substancji (**ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny**) w ściekach dopływających i odpływających z oczyszczalni prowadzone są 24 razy w roku.

Podmiotem wykonującym w/w badania jest Laboratorium Badawcze Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – Dział Sekcja Ścieków.

- b) pomiary zawartości substancji (**chlorki, siarczany, fenole lotne, surfaktanty anionowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, chrom ogólny, cynk, miedź, nikiel, ołów, żelazo ogólne, azot amonowy, azot azotynowy, kadm, rtęć, węglowodory ropopochodne, chrom +6, tytan, temperatura, pH**) w ściekach dopływających i odpływających z oczyszczalni prowadzone są raz na dwa miesiące w równych odstępach czasu.

Podmiotem wykonującym w/w badania ścieków oczyszczonych i częściowo surowych (chrom +6, rtęć, tytan, fenole lotne, siarczany, żelazo ogólne) jest zewnętrzne Laboratorium posiadające akredytację wybierane w drodze procedury przetargowej na okres jednego roku.

Pozostałe badania ścieków surowych wykonuje Laboratorium Badawcze Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. – Dział Sekcji Ścieków.

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu przedstawiono w tabeli poniżej (wartości średnie z 2020 r.):

Wskaźnik	stężenie - ścieki oczyszczone mg/l
BZT 5	4,4
ChZT	31,5
Zawiesiny og.	13,6
Azot ogólny	8,2
Azot azotynowy	0,28
Azot amonowy	1,76

Fosfor ogólny	0,387
chlorki	213
siarczany	48
subst. powierzchniowo czynne anionowe	0
substancje ekstrahujące się eterem naftowym	0
węglowodory ropopochodne	0,02
żelazo	0,14
fenole	0
miedź	0
cynk	0,08
ołów	0,000
chrom	0,002
chrom 6+	0
kadm	0
nikiel	0,010
rtęć	0,00003
tytan	0,001

Kontrolą objęte są również zakłady przemysłowe, a w szczególności te, które odprowadzają do miejskiej kanalizacji sanitarnej substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Laboratorium Wodociągów Miejskich – Dział Sekcja Ścieków w trakcie 2020 roku wykonało 1 661 analiz ścieków na potrzeby wewnętrzne Spółki oraz 553 analiz na podstawie zleceń zewnętrznych.

Dopuszczalne wartości parametrów określających stan i skład ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Pacynki z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu zostały określone w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - decyzją Nr 129/12/PŚ.W z dnia 24.09.2012 r. znak PŚ-ZDI.7322.2.65.2012.WK:

Temperatura – 35,0 °C

pH – 6,5-9,0

BZT5 – 15,0 mg O₂/l

ChZT – 125,0 mg O₂/l

Zawiesiny ogólne – 35,0 mg/l

PHOTEC ZARZĄDCA

Strona 4 z 5 2020-09-24

Azot ogólny – 10 mg/l
 Fosfor ogólny – 1,0 mg/l
 Chlorki – 1000 mg/l
 Siarczany – 500 mg/l
 Fenole lotne – 0,1 mg/l
 Surfactanty anionowe – 5,0 mg/l
 Subst. ekstrahujące się eterem naft. – 50,0
 Chrom ogólny – 0,5 mg/l
 Cynk – 2,0 mg/l
 Miedź – 0,5 mg/l
 Nikiel – 0,5 mg/l
 Ołów – 0,5 mg/l
 Żelazo ogólne – 10,0 mg/l
 Azot amonowy – 10,0 mg/l
 Azot azotynowy – 1,0 mg/l
 Kadm – 0,20 mg/l
 Rtęć – 0,03 mg/l
 Węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/l
 Chrom+6 – 0,1 mg/l
 Tytan – 1,0 mg/l

Dla zapewnienia całodobowej obsługi w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Spółce praca odbywa się systemie pracy trzysmianowej - praca w ruchu ciągłym w zakresie obsługi sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

W 2020 r. zamontowano / wymieniono 4 555 wodomierzy o średnicy:

Ø 15	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 80	Ø 100	Demontaż, likwidacja, ponowny montaż
132 szt.	3 902 szt.	216 szt.	52 szt.	72 szt.	36 szt.	10 szt.	3 szt.	132 szt.

Spółka sukcesywnie montuje również wodomierze przemysłowe o średnicy od 25 mm ze zdalnym odczytem w systemie objazdowym - radiowym. Na koniec 2020r. zamontowanych jest 427 wodomierzy zdalnych oraz 995 wodomierzy statycznych zamontowanych u odbiorców prywatnych.

W trakcie realizacji jest montaż wodomierzy statycznych Hydruś (750 szt.) i wdrażanie systemu zdalnego odczytu IZAR NET firmy DIEHL.

71

25
 2020

Prace nad wdrożeniem systemu zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych, pozwoli na wprowadzenie wielu usprawnień, m.in.:

- podniesienie jakości obsługi odbiorców,
- możliwość zdalnego rozliczania odbiorców prywatnych i podmiotów gospodarczych na podstawie rzeczywistego zużycia,
- możliwość codziennej transmisji odczytów,
- znaczące ograniczenie strat wody poprzez wczesną detekcję wycieków i nadużyć.

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gmin objętych taryfą,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Obsługa Odbiorców usług realizowana jest przez Biuro Obsługi Klienta, które zajmuje się sprawami zgłaszanymi do Spółki bezpośrednio, telefonicznie, pisemnie oraz elektronicznie.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki 7:00-16:30.

Dostęp do Biura Obsługi Klienta będzie odbywać się pod nadzorem ochrony, która wprowadza i wyprowadza osobę na zewnątrz.

Kontakt Odbiorcy z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy pod numerami telefonów:

- centrala: (048) 38 31 500
- dział Sprzedaży: (048) 38 31 (532-535)
- dział Windykacji: (048) 38 31 530, 575, 538, 539
- dział Techniczny: (048) 38 31 596, 521, 522, 523
- dział Sieci Wodociągowej (048) 38 31 563,
- dział Sieci Kanalizacji Deszczowej (048) 38 31 574, 622, 613, 625,
- poprzez mail: woda@woda.radom.pl

- poprzez fax (48) 383 16 01

Zgłaszania awarii sieci oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków można dokonywać pod numerem telefonu 994. Numer alarmowy czynny jest całą dobę.

Spółka jest zobowiązana powiadomić Odbiorcę Usług, bezpośrednio lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, za pośrednictwem pisemnych ogłoszeń publikowanych w miejscach widocznych i dostępnych dla potencjalnych zainteresowanych Odbiorców Usług oraz na stronie internetowej Spółki, o mającej nastąpić przerwie odprowadzaniu ścieków spowodowanej wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych:

- przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - przed przystąpieniem do wymiany,
- gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,
- gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody, zapewniając zastępczy punkt poboru wody oraz podając przewidywany czas usuwania awarii.

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi na zasadach określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Radom na podstawie Uchwały Rady Miasta Radomia Nr IX/111/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku.

Czas usuwania zgłoszonych awarii wodociągowych w zdecydowanej większości (w 98 % awarii ogółem) nie przekroczył 5-6 godzin. Natomiast średni czas usuwania awarii na kanalizacji sanitarnej to 6-7 godzin. Pozostałe awarie usuwane są w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

 Kierujący przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym