

Radom, dn. 07.01.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dn. 07.01.2019 r.

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. odpowiadają na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w sprawie przetargu pn. „**Wykonanie operatów wodnoprawnych**” nr sprawy: ZP/1/TD/D/2019

Pytanie 1.

Czy odbiornikiem wód opadowych i roztopowych w poniższych przypadkach są rowy drogowe?

9. Kozienicka - do rowu droga wojewódzka 737

10. Witkacego - do droga powiatowa 3539 w km ²²⁺⁷⁶⁵.

Odpowiedź 1.

Odbiornikiem z odwodnienia ul. Kozienickiej jest rów w pasie drogowym tej ulicy, natomiast z odwodnienia ul. Witkacego odbiornikiem jest Rzeka Mleczna poniżej mostu w ul. Witkacego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Barbara Gauze

