

Radom, dn. 18.09.2019r.

## Odpowiedź na pytanie z dn. 18.09.2019r.

**Dotyczy: przetargu pn. „Dostawa wodomierzy” – zadanie 3; nr sprawy: DZ/97/19.**

Zamawiający, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. działając w trybie § 38 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 18.09.2017r. udziela odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców.

### Pytanie 1

Dotyczy Formularza oferty – zadanie 3

„cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla **zadania nr 3 – dostawy wodomierzy statycznych DN 20** wynosi kwotę netto ..... zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, wynosi kwotę brutto .....zł)


Lp	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena netto za jedn. (zł.)	Wartość Netto 4x5	% VAT	Kwota VAT 6x7	Wartość Brutto 6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wodomierz DN 20	Szt.	1000					

Czy Zamawiający w zamieszczonej jak wyżej tabeli oczekuje cen jedynie wodomierzy statycznych DN 20, czy również zgodnie z zamieszczoną w „Modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ z dn. 6.09.2019r.” tabelą (punkt 17) zawierającą dalsze wymagania przedmiotu zamówienia tj. system odczytu, oprogramowanie, szkolenie itd.:

Z powyższej tabeli w formularzu ofertowym nie wynika jednoznacznie, aby zadanie 3 – opisane jako dostawa wodomierzy statycznych DN 20 miało zawierać również cenę urządzeń odczytowych, systemu oprogramowania i wszelkich kosztów związanych z jego wdrożeniem, uruchomieniem i szkoleniem”.

### Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 17 opisu przedmiotu zamówienia (zadanie nr 3) szkolenie oraz wszelkie koszty związane z uruchomieniem systemu zgodnie z przedstawioną tabelą muszą zostać uwzględnione w cenie oferty, w tym w cenie jednostkowej wodomierzy.

  
 KIEROWNIK  
 DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 mgr Bartłomiej Gauze