

Radom, dn. 9.06.2020r.

Odpowiedź na pytanie, modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia
z dn. 9.06.2020r.

Dotyczy: przetargu pn. „Dostawa siarczanu żelazowego oraz chlorku żelazowego” – nr sprawy: DZ/50/20.

Zamawiający, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. działając w trybie § 38 ust. 1 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 18.09.2017r. udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia w niżej wymienionym zakresie.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o uzasadnienie konieczności posiadania atestu PZH dla koagulantów żelazowych wykorzystywanych do oczyszczania ścieków.

Odpowiedź 1

Odpowiadając na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 9b.1d) oraz 9c.7.3 w SIWZ oraz 1b.1d) w ogłoszeniu, rezygnując z żądania „*atestu PZH oferowanych produktów chemicznych*”.

W załączeniu ujednolicony tekst SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu uwzględniający powyższe modyfikacje, które są wiążące dla Wykonawców, a pozostałe zapisy treści ogłoszenia i SIWZ pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Paweł Olszewski