











- | | |
|---|--|
|  | oprawa ewakuacyjna - czas świecenia 1godz |
|  | oprawa ewakuacyjna kierunkowa - czas świecenia 1godz |
|  | oprawa awaryjna liniowa - czas świecenia 1godz |
|  | oprawa awaryjna kasetonowa- czas świecenia 1godz |
|  | oprawa plafoniera led mocowana na ścianie na wys. h= 1,8m
i l= 1,6 m nad umywalkami |
|  | oprawa liniowa led mocowana na ścianie na wys. h= 1,8m |
|  | oprawa plafoniera led mocowana na suficie |
|  | oprawa liniowa led do montażu na suficie oraz do montażu w suficie podwieszonym na korytarzu |
|  | oprawa kasetonowa do montażu na suficie |

UWAGA:

oprawy oświetleniowe instalować w koordynacji z instalacją wentylacyjną

Nazwa i adres obiektu	
BUDYNEK TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY POGOTOWIA WODNO-KANALIZACYJNEGO 26-600 Radom, ul.Filtrowa 42, m. ew. 3	
RÓDZAK ARCHITEKCI	
pracownia projektowa	
	
ul. Szwetkowska 17 26-600 RADOM tel. (048) 363 71 31 biuro@rodzak-architekci.pl	
Projektant Elektryczny	
"SAFRA" Biuro Projektów	
ul. 26 Czerwca 68 tel. 604 715 154	
Inwestor	
Wodociąg Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom	
Tytuł rysunku	
PLAN INSTALACJI OŚWIELENIOWEJ I WENTYLACJI	
Etap inwestycji	
PROJEKT BUDOWLANY	
Branża	Stan
INSTAL. ELEKTRYCZNE	04.2020
Projektant	Podpis
mgr inż. Franciszek Sadal UAN.HK-8366.RA.67/85	
Rysownik	Numer rysunku
-	2003/EL.EKTRYKA/3040
	2 - E