

TT.KD.- 100/O-2055/ 2020/ RM

Radom, 4-05-2020r.

~~KASJE sp. z o.o.
Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk~~

dotyczy: lokalizacji kabla SN linii Potkanów-Jedlińsk na działkach nr 5/28 i 5/29 (obręb 0200 Kierzków) przy ulicy Wolanowskiej w Radomiu

W odpowiedzi na pismo 308/K/53/AK/2020 informujemy:

1. Wyrażamy zgodę na budowę kabla SN na naszych działkach nr 5/28 i 5/29 po trasie przedstawionej na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Przejście pod rowem wykonać w rurze osłonowej zgodnie z załączonym schematem.
3. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
4. Odbiór techniczny sieci kablowej potwierdzić stosownym protokołem w obecności przedstawicieli Wodociągów Miejskich – w zakresie przejścia przez nasze działki. Do odbioru przedstawić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w tradycyjnej formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na płycie CD.

Otrzymują:
a/ adresat
b/ TT – a/a
c/ FN – w/m

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Paweł Olszewski

Otrzymałam 12.05.2020r. do wiadomości
Bołkowska

tel. +48 48 383 16 00 NIP: 796-010-15-60 Bank PeKaO S.A. nr konta:
fax +48 48 383 16 01 Regon: 670110416 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

przecisk
ania nawierzchni

Proj. przewiert
w rurze ochronnej SR9-160
dł. ok. 11m

5/28

2JV

Włodzko

dr LEGENDA:

- proj. elektroenergetyczna sieć kablowa SN
- proj. instalacja kablowej
- proj. zabezpiecz. kablowej
- proj. zabezpiecz. kablowej
- proj. zabezpiecz. kablowej
- proj. zabezpiecz. kablowej

WODOCIĄGI MIEJSKIE
W RADOMIU SP. z o.o.
Dokumentację projektową uzgodniono
pismem.

Nr. 11.140 - 100/2055/2014

z dnia 09.05.2019r.

SPECJALISTA
ds. Technicznych

mgr inż. Roman Włodzko

OCHRONA OD PORAŻENIA
sieć SN- 15kV- Uziemienie

9/6

7/5

5/2

Opracował

Linia i nazwisko
Andrzej Kozak

Nr upr.

Podpis

Data

02.2020

KASJE