

Radom dnia 11.12.2020r.

TT-1966/2020/AW

**Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp z o.o.
 Dział Inwestycji Własnych i Remontów
 ul. Filtrowa 4
 26-600 Radom**


dotyczy: **aktualizacji warunków technicznych przebudowy przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kędzierskiego od przepompowni ścieków do ul. Kozienickiej w Radomiu.**

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyżej informujemy:

1. Zaprojektować przebudowę przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej DN110mm PVC na rury PE100 od istniejącej w ul. Kędzierskiego (obok posesji nr 27) przepompowni ścieków do kanału sanitarnego DN300 bet. w ul. Kozienickiej.
2. Należy przewidzieć odcięcie lub usunięcie przewodu tłoczego jw. z działek prywatnych w ulicę Marii Fołtyn.
3. Włączenie do kanału ulicznego poprzez proj. lub istniejącą studnię rewizyjną.
4. Przed włączeniem kanału ciśnieniowego do kanału grawitacyjnego zaprojektować studnię rozprężną.
5. Kanał ciśnieniowy zaprojektować z rur PE100 PN10 o średnicy min DN110,
6. Przejścia rurociągów pod skrzyżowaniami ulic wykonać metoda bezwykopową.
7. Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
8. Do odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej jw. należy przedstawić raport z wideoinspekcji wykonanego odcinka kanału oraz inwentaryzację powykonawczą w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf.
9. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w terenach prywatnych do projektu budowlanego należy dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu służebności przesyłu w celu wykonywania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.
10. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z aktem notarialnym jw., protokołem Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniem MZDiK przedstawić do uzgodnienia w Wodociągach Miejskich w Radomiu.
11. Ważność warunków technicznych 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a TT

WICEPREZES ZARZĄDU
 DS. FINANSOWYCH

 mgr Jakub Kolečki