

DZ

Radom dnia 20.04.2021

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej w Radomiu

Zamawiający, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., działając w trybie par. 38 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2017r. dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego należy uwzględnić:

1. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykonanych robotach instalacyjnych na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S6 na całej długości i szerokości jezdni zgodnie z warunkami MZDiK Nr DZ.IV.4002.57.2.2018.2019MS z dnia 11.02.2019 roku;
2. Powierzchnie rozebrania konstrukcji drogi (poz. 39 i 40 Kosztorysu Ofertowego) oraz odtworzenia nawierzchni jezdni (pow. 43, 44 i 45 Kosztorysu Ofertowego) zmienia się z 1463,00 m² na 2.200,00 m²;
3. Pozostałe ilości robót drogowych pkt. 1.6 Kosztorysu Ofertowego – „*Odtworzenie nawierzchni dróg*” dostosować do zmienionej powierzchni rozebrania i odtworzenia istniejącej drogi ul. Rumiankowej.
4. W załączeniu kserokopia warunków MZDiK DZ.IV.4002.57.2.2018.2019MS z dnia 11.02.2019 roku.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Bartłomiej Gauze

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01

NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416

BDO: 000024284
Bank PeKaO S.A. nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

**WODOCIĄGI MIEJSKIE
W RADOMIU Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
26-600 Radom**

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło w dniu 21.01.2018r. i 29.01.2019r., Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, **uzgadnia lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami w zakresie dotyczącym ulicy Rumiankowej (działka o nr ew. 6/5) oraz drogi położonej na działce o nr ew. 23)** w Radomiu, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego pisma z następującymi uwagami:

- grunt w wykopie w jezdni wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu ciężkiego,
- grunt w wykopie poza jezdnią wymienić na piasek i zagęścić według normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego,
- odtworzyć konstrukcję nawierzchni jezdni w ulicy Rumiankowej oraz drogi położonej na działce o nr ew. 23 na całej szerokości jezdni z destruktu asfaltowego gr. 8 cm, na warstwie podbudowy z kruszywa gr. 20cm oraz podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami na całej szerokości jezdni, na długości projektowanej kanalizacji sanitarnej,
- odtworzyć pobocze.

UWAGA:

Należy zachować odległość wykopów min 2m od istniejącego w drodze zadrzewienia, w przypadku zbliżenia do drzew i krzewów na odległość mniejszą niż 2m lub kolizji, należy wystąpić do tut. Zarządu Dróg.

Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz.U. Nr 177, poz.1729 z póź. zmianami) oraz wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem na zajecie dróg wewnętrznych.

W sprawie zgody na dysponowanie terenem należy zwrócić się do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu z odrębnym pismem.

Na powyższe należy uzyskać z Wydziału Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokołu Narady Koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest 3 lata od daty otrzymania.

Otrzymują:
1.) Adresat,
2.) a/a

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

Inż. Krzysztof Wołczyński

REGON: 141100028. KONTA: PEKAO S.A. II o/Radom - 79124032591111000030026072, PEKAO S.A. II o/Radom - 63124032591111000030026069.
Adresat: ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, tel. 48 363-14-50, w. 111, e-mail: inspektor@wzdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.